

Milano, 11 novembre 2020
Prot. AL n.64-20 ML/mi

Alle Aziende Associate Assolegno

Oggetto: Applicazione del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 e modifica dei limiti di accettabilità dei valori di trasmittanza termica dal 1° gennaio 2021

Caro Associato,

alla luce del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (il c.d. "Decreto Requisiti Minimi"), dal 1° gennaio 2021 cambieranno i limiti di accettabilità dei valori di trasmittanza termica delle strutture opache.

Tale scadenza, ormai imminente, richiederà performance termiche più stringenti per tutte le zone climatiche. Più precisamente, per edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica, si adottano i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U delle strutture opache verso l'esterno:

Tabella 1: Trasmittanza termica massima, **strutture opache verticali**.

Zona climatica	Trasmittanza termica U massima (W/m²K)	
	2015	2021
A e B	0.45	0.40
C	0.40	0.36
D	0.36	0.32
E	0.30	0.28
F	0.28	0.26

Tabella 2: Trasmittanza termica massima, **strutture opache orizzontali o inclinate di copertura**.

Zona climatica	Trasmittanza termica U massima (W/m²K)	
	2015	2021
A e B	0.34	0.32
C	0.34	0.32
D	0.28	0.26
E	0.26	0.24
F	0.24	0.22

Tabella 3: Trasmittanza termica massima, **strutture opache orizzontali di pavimento**.

Zona climatica	Trasmittanza termica U massima (W/m²K)	
	2015	2021
A e B	0.48	0.42
C	0.42	0.38
D	0.36	0.32
E	0.31	0.29
F	0.30	0.28

Come chiarito all'interno dell'Allegato B dello stesso Decreto Interministeriale, **i valori riportati nelle tabelle precedenti sono comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione** (es. ponte termico tra finestra e muro) **e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione**.

Ti ricordo infine che la struttura di Assolegno è a tua completa disposizione, di cui trovi i riferimenti qui di seguito:

Matteo Izzì Ufficio Tecnico T. 02 80604630
Carmen Prisco Segreteria T. 02 80604577

E-mail: matteo.izzi@federlegnoarredo.it
E-mail: carmen.prisco@federlegnoarredo.it

Marco Luchetti
Responsabile Assolegno
Cell. 393 909 8771

